



单位：凉山彝族自治州第一人民医院

地址：四川省西昌市下顺城街6号 邮编：615000

电话：0834-3246194

(新体检中心变压器、发电机等设备采购合同)

合同编号：HT2403-06

凉山彝族自治州第一人民医院 新体检中心变压器、发电机等 设备采购合同



项目名称：新体检中心变压器、发电机等设备采购项目

项目编号：N5134112023000450

甲方（采购人）：凉山彝族自治州第一人民医院



单位：凉山彝族自治州第一人民医院

地址：四川省西昌市下顺城街6号 邮编：615000

电话：0834-3246194

(新体检中心变压器、发电机等设备采购合同)

乙方（供应商）：四川博洋建筑工程有限公司

签订地点：西昌市下顺城街6号

签订时间：2024年2月28日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规之规定，及“凉山彝族自治州第一人民医院新体检中心变压器、发电机等设备采购项目”（项目编号：N5134112023000450）的《招标文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约各方共同遵守，详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分：

第一条 项目概况：

- 1、履行地点：凉山彝族自治第一人民医院（新体检中心）
- 2、履行方式：乙方与甲方签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
- 3、履行期限：合同签订后50天内完成



单位：凉山彝族自治州第一人民医院

地址：四川省西昌市下顺城街6号 邮编：615000

电话：0834-3246194

(新体检中心变压器、发电机等设备采购合同)

第二条 项目内容：

1、货物清单：

序号	产品名称	规格型号	品牌及制造商	单位	数量	单价 (万元)	金额 (万元)	备注
1	箱式变电站	YBW-12/0.4-1 250	鑫立新 成都鑫立新电器 成套设备厂	台	1	67.561	67.561	
2	计量系统	按电力主管部门要求	按电力主管部门要求	套	1	3.0784	3.0784	
3	柴油发电机组	YC1650GF2	玉柴 广西玉柴船舶电动机 有限公司	台	1	173.5	173.5	
4	10KV 电缆分支箱	DFW-12	鑫立新 成都鑫立新电器 成套设备厂	台	1	2.38	2.38	
5	电力电缆 1	YJV22-8.7/15 KV-3*120	渝丰科技 渝丰科技股份有 限公司	米	40	0.0486	1.944	
6	电力电缆 1	YJV22-8.7/15 KV-3*95	渝丰科技 渝丰科技股份有 限公司	米	280	0.085	23.8	
7	10KV 电缆终端	3*120mm ²	华依 华依电缆附件有 限公司	套	2	0.27	0.54	
8	10K V 电缆终端	3*95mm ²	华依 华依电缆附件有	套	3	0.27	0.81	



单位：凉山彝族自治州第一人民医院

地址：四川省西昌市下顺城街6号 邮编：615000

电话：0834-3246194

(新体检中心变压器、发电机等设备采购合同)

			限公司					
9	肘型头	YJV22-8.7/15 KV-3*120mm ²	华依 华依电缆附件有 限公司	套	2	0.18	0.36	
10	肘型头	YJV22-8.7/15 KV-3*95mm ²	华依 华依电缆附件有 限公司	套	1	0.18	0.18	
11	接线端子 1	型号：DT-120 规格：120平方	凤凰 凤凰电力金具有 限公司	只	6	0.0099	0.0594	
12	接线端子 2	型号：DT-95 规格：95平方	凤凰 凤凰电力金具有 限公司	只	9	0.0061	0.0549	
13	低压电缆 1	WDZA-YJY-0.6 /1KV-4*150+1 *95	渝丰科技 渝丰科技股份有 限公司	米	720	0.0698	50.256	
14	低压电缆 2	WDZA-YJY-0.6 /1KV-4*120+1 *70	渝丰科技 渝丰科技股份有 限公司	米	210	0.0636	13.356	
15	低压电缆 3	WDZA-YJY-0.6 /1kV-4*95+1* 50	渝丰科技 渝丰科技股份有 限公司	米	375	0.057	21.375	
16	低压电缆 4	WDZA-YJY-0.6 /1kV-1*185	渝丰科技 渝丰科技股份有 限公司	米	320	0.0245	7.84	
17	低压电缆终端 1	型号：电缆终 端头	华依 华依电缆附件有	套	8	0.011	0.088	



单位：凉山彝族自治州第一人民医院

地址：四川省西昌市下顺城街6号 邮编：615000

电话：0834-3246194

(新体检中心变压器、发电机等设备采购合同)

		规格 户内配 (4*150+1*95)) mm ²	限公司					
18	低压电缆终端 2	型号：电缆终端头 规格 户内配 (4*120+1*70)) mm ²	华依 华依电缆附件有限公司	套	4	0.0095	0.038	
19	低压电缆终端 3	型号：电缆终端头 规格 户内配 (4*95+1*50) mm ²	华依 华依电缆附件有限公司	套	4	0.008	0.032	
20	低压电缆终端 4	型号：电缆终端头 规格 户内配 (1*185) mm ²	华依 华依电缆附件有限公司	套	32	0.0095	0.304	
21	接线端子 3	型号：DT-150 规格：150平方	凤凰 凤凰电力金具有限公司	只	32	0.0035	0.112	
22	接线端子 4	型号：DT-70 规格：70平方	凤凰 凤凰电力金具有限公司	只	4	0.0008	0.0032	



单位：凉山彝族自治州第一人民医院

地址：四川省西昌市下顺城街6号 邮编：615000

电话：0834-3246194

(新体检中心变压器、发电机等设备采购合同)

23	接线端 5	型号DT-185 规格：185平方	凤凰 凤凰电力金具有限公司	只	32	0.0043	0.1376	
24	接线端子 6	型号DT-50 规格：50 平方	凤凰 凤凰电力金具有限公司	只	4	0.0015	0.006	
25	10kV 电缆桥架	型 号 : 400mm*150mm 规 格 : 400mm*150mm	鑫立新 成都鑫立新电器 成套设备厂	米	2	0.0195	0.039	
26	低压桥架	型 号 : 800mm*150mm 规 格 : 800mm*150mm	鑫立新 成都鑫立新电器 成套设备厂	米	65	0.0275	1.7875	
27	信号线	型 号 : NHKVV-4*1.5 规格：4*1.5平方	渝丰科技 渝丰科技股份有限公司	米	20	0.0005	0.01	
28	信号线保护管	型号：JDG25 规格：25mm	申捷 上海申捷管业科技有限公司	米	10	0.0006	0.006	
<p>合计：叁佰陆拾玖万陆仟伍佰捌拾元整</p> <p>369.658（万元）</p>								



单位：凉山彝族自治州第一人民医院

地址：四川省西昌市下顺城街6号 邮编：615000

电话：0834-3246194

(新体检中心变压器、发电机等设备采购合同)

2、服务内容：

(1) 乙方（供应商）需派遣专业技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至正常工作状态。安装施工应按照国家的相关规范进行，且必须达到国家现行电力行业相关标准，由此产生的材料增减、工作量变化，不另外计价。

(2) 安装内容：包含但不限于基础修建、组合型成套箱式变电站吊装及安装、路面开挖、回填，电缆沟通道开挖制作、电缆井修筑及下地、铺设，路面、绿化恢复，施工打围直至本项目约定的标的物全部安装完毕能够正常使用。

(3) 供应商须提供设备到货验收并操作讲解现场培训至操作人员正常操作。提供技术培训，包括设备的基本原理、操作及一般设备的保养知识。

(4) 货物交付后，由采购人组织专业人员会同乙方（供应商）依据提供的装箱清单检验合格证书、及质量标准、招投标文件、货物使用说明书等有关资料共同检验。如有规格质量不符、资料不全等，乙方（供应商）在 15 日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的所有费用。

(5) 供应商须保证设备停产后的备件可以供应 5 年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修配件。

(6) 乙方（供应商）应负责所有设备的安装调试完毕，且所有程序的开展应符合国家、行业标准。

(7) 供应商须负责本项目所产生废弃物的运输工作，所涉及费用由供应商



单位：凉山彝族自治州第一人民医院

地址：四川省西昌市下顺城街6号 邮编：615000

电话：0834-3246194

(新体检中心变压器、发电机等设备采购合同)

承担；在途货物的安全由乙方承担。

3、质量要求：乙方供的所有产品（硬件和软件）必须是原装正品，产品完整、无碰撞痕变，且权属清楚，乙方承诺所提供的产品涉及的任何知识产权无任何相关纠纷，如有纠纷，甲方可以解除合同，要求乙方全额退还甲方已经支付的费用，且供应商应承担全部责任；乙方应当保证其型号、规格必须符合招标/采购文件的要求，其质量达到国家标准或行业标准，无国家标准或行业标准的要达到提供产品制造商优级产品时的标准且能够满足甲方的使用需求。

4、交货及验收：

1、交货：合同签订后 50 天内完成。

2、验收：

(1) 验收时间：供应商提交验收申请后15日内完成验收；

(2) 验收方式：安装调试检验和配套功能实现等多重验收方式；

(3) 验收办法：乙方（供应商）与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及主管部门的要求进行验收。

4. 验收要求：中标供应商完成货物安装调试后必须保证通过电力公司的验收，实现入网用电，并完成入网备案相关手续，如果乙方未完成上述义务，甲方可以暂停后续工作流程、暂停支付相应阶段的费用。



单位：凉山彝族自治州第一人民医院

地址：四川省西昌市下顺城街6号 邮编：615000

电话：0834-3246194

(新体检中心变压器、发电机等设备采购合同)

5. 验收标准：按国家有关规定、招标文件的质量要求和乙方（供应商）的响应文件及承诺进行验收。

5、售后服务：

(1) 本项目质保期为壹年，供应商准备备用部件、配件等、在质保期内供应商负责免费保修。质保期内非故意操作不当，因材料设备质量事故或安装不当产生的部件、配件的更换，有供应商自行承担。质保期的起算时间：乙方完成货物安装调试后必须保证通过电力公司的验收，实现入网用电，并完成入网备案相关手续后且全部货物经甲方验收合格，可以投入正常使用后开始计算。

(2) 售后服务响应时间在接到采购人维修电话后，2小时内赶到现场提供维修服务。质保期内每年不少于2次巡检，提供至少1年的免费维护、保养、保修服务。

(3) 提供主要产品生命周期内易损件、备品备件等重要零配件价格清单(名称、规格、数量和单价等)。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由乙方（供应商）负责无偿包修、包换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用，需更换的零部件由采购方支付。

(4) 供应商对基本的使用、维护及保养须到现场提供免费培训，直至采购人能独立熟练操作为止。

6、其他要求

(1) 配送货物必须是按厂家标准配置的整套全新产品，符合国家相关技术



单位：凉山彝族自治州第一人民医院

地址：四川省西昌市下顺城街6号 邮编：615000

电话：0834-3246194

(新体检中心变压器、发电机等设备采购合同)

规范。相关部件及服务在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠。

(2) 货物外包装均应有良好的防潮、防湿、防锈、防雨及防撞等措施，凡由于货物包装原因造成的货物质量问题或缺失均由中标人自行承担相关责任。

(3) 所有货物在供货时须提供货物的产品合格证。

(4) 甲方有权要求在成交后签订合同前查验中标人在投标文件中所提供的资格资质或其他评审的证明（材料、文件原件），如发现投标文件内容与原件不符，按虚假响应行为上报财政部门，追究其相关法律及赔偿责任。

(5) 所有产品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知财办库〔2020〕123号的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

7、甲方联系人：侯超 18981560866 乙方联系人：蒲经理 18181111919

第三条 甲方的权利与义务

1、甲方有权对合同规定范围内供应商的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。

2、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

3、乙方交付的货物存在破损、未附出厂证、合格证、使用说明书等资料甲方可以拒绝验收。



单位：凉山彝族自治州第一人民医院

地址：四川省西昌市下顺城街6号 邮编：615000

电话：0834-3246194

(新体检中心变压器、发电机等设备采购合同)

4、乙方安装调试货物到适合使用的状态且全部货物到齐之前，可以拒绝验收。

第四条 乙方的权利与义务

- 1、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理。
- 2、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
- 3、国家法律、法规所规定由由供应商承担的其他责任。
- 4、提供货物的产品出厂证书、合格证书、使用说明书等资料。
- 5、货物交付验收合格之前的风险由乙方承担。

第五条 违约责任：

1、甲方违约责任：

- (1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之十的违约金；
- (2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额按照同期贷款利率计算违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同；
- (3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约：

- (1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。



单位：凉山彝族自治州第一人民医院

地址：四川省西昌市下顺城街6号 邮编：615000

电话：0834-3246194

(新体检中心变压器、发电机等设备采购合同)

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，甲方可以解除合同，同时要求乙方按照本条第(2)款的约定承担违约责任；如果甲方未解除合同的，乙方须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，同时甲方可以要求乙方按照合同总价的百分之十的款额向甲方偿付违约金。鉴定费用由乙方垫付，鉴定机构需要由双方共同协商确定；经过鉴定，如果货物没有质量问题，甲方承担鉴定费用。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方

第六条 不可抗力：

发生不可抗力情形的，双方应积极协商，寻求合理的解决方案，并尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最小。如因不可抗力事件，致使不能实现合同目的，双方均可以解除合同，自解除合同的书面通知到达对方时合同解除，双方均不需向对方承担违约责任。

提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。若提出受不可抗力影响的一方，未尽到一切合理努力排除不可抗力对对方造成影响的，应就扩大的部分承担赔偿责任。



单位：凉山彝族自治州第一人民医院

地址：四川省西昌市下顺城街6号 邮编：615000

电话：0834-3246194

(新体检中心变压器、发电机等设备采购合同)

第七条 争议解决方式：

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或双方指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，前期由乙方垫付。

2、本合同在履行过程中发生纠纷时，由甲、乙双方协商解决；协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条 付款方式：

1、本项目无预付款。完成安装调试，验收合格并通过相关主管部门备案，通电运行后10个工作日内支付合同金额的95%。剩余5%自最终验收合格之日起，一年后无息支付。

2、供应商须向采购人出具合法有效完整的等额发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用银行转账的方式。

第九条 保密要求：

1、保密范围：

2、保密期限：

第十条 廉政要求：

为进一步加强医院行风建设，规范医院购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经双方协商，同意共同遵守以下廉政要求：

1、双方严格遵守国家廉政建设的有关规定。



单位：凉山彝族自治州第一人民医院

地址：四川省西昌市下顺城街6号 邮编：615000

电话：0834-3246194

(新体检中心变压器、发电机等设备采购合同)

2、双方相关人员不得以任何形式收受礼金、礼品等，不得接受对方的各种宴请，不得参与对方的任何旅游和娱乐活动。

3、双方相关人员不得在采购过程中向对方要求不正当利益，不得变相采用借款，报销发票等手段谋求利益。

4、如违反一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康委行政主管部门报告。如乙方有商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

本合同生效后，廉政要求即对双方相关人员产生不可撤销的约束力。

第十一条 其他：

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同一式玖份，自双方签章之日起生效甲方执柒份，乙方执壹份，招标代理机构执壹份，具有同等法律效力。

3、本合同双方应加盖骑缝章。





单位：凉山彝族自治州第一人民医院

地址：四川省西昌市下顺城街6号 邮编：615000

电话：0834-3246194

(新体检中心变压器、发电机等设备采购合同)

甲方：凉山彝族自治州第一人民医院

(盖章)

法定代表人(授权代表)：

经办人：李美超

乙方：四川博洋建筑工程有限公司

(盖章)

法定代表人(授权代表)：蒲艳萍

统一社会信用代码：12513400452704658B 统一社会信用代码：91511300MA636QDFX4

开户行：中国农业银行四川省西昌市支行 开户行：四川天府银行股份有限公司
南充人民北路支行

账号：22631101040004262

地址：西昌市下顺城街6号

邮政编码：615000

电话：0834-3246194

签订日期：2024年2月28日

账号：2000035088000015

地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段17
号青年城一区1号楼1单元11层3号

邮政编码：637000

电话：18181111919

签订日期：2024年2月28日